



## *Ministero per i Beni e delle Attività Culturali*

Galleria Borghese

**DETERMINA**

**N 265 del 03/12/18**

**Oggetto: adeguamento tecnologico e funzionale dell'impianto di monitoraggio microclimatico esistente nella Galleria Borghese e implementazione delle misure strutturali, sia statiche che dinamiche, in relazione ai recenti eventi sismici; con fornitura e posa in opera, lavori e servizi. Indizione di rdo su mepa.**

### **IL DIRETTORE**

**PREMESSO** che la Galleria Borghese a seguito del nuovo assetto organizzativo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, disposto con Decreto del Presidente del Consiglio del 29 agosto 2014, n. 171 e successivi decreti attuativi, è diventata un Istituto dotato di autonomia speciale, con conseguente autonomia scientifica, finanziaria, contabile e organizzativa;

**PREMESSO** che tale nuovo assetto ha comportato l'acquisizione di nuove funzioni e competenze, anche giuridiche, in vista del perseguimento dei fini istituzionali dell'ente;

**PREMESSO** che la Galleria Borghese nell'ambito delle proprie competenze ha individuato una serie di obiettivi programmatici strategici, tra cui la valorizzazione e la promozione del proprio patrimonio museale, nonché l'implementazione dei sistemi per la fruizione dei beni culturali;

**CONSIDERATO** che l'impianto di monitoraggio del microclima esistente in Galleria Borghese, realizzato a partire dal 1998, manifesta evidenti problemi di vetustà, riscontrati nell'approvvigionamento delle parti di ricambio elettroniche ormai fuori produzione, nonché difficoltà nella gestione della manutenzione ordinaria per la collocazione di molte delle sonde termoigrometriche difficilmente raggiungibili;

**CONSIDERATO** che tali lavori non più procrastinabili, perché il sistema è obsoleto e non può più essere mantenuto senza modifiche sostanziali;

**CONSIDERATA** altresì la necessità di integrare l'adeguamento tecnologico dell'impianto di monitoraggio microclimatico con un sistema di monitoraggio strutturale che, per la parte statica, sarà basato sul riutilizzo di strumentazione già esistente mentre, per la parte dinamica, prevede l'installazione di due sistemi di misura delle vibrazioni, uno posizionato sul bed rock e l'altro al piano primo;

**CONSIDERATO** che tutto ciò ha come obiettivo di dotare una struttura di grande importanza, quale è la Galleria Borghese, di un valido strumento per la verifica continua sia del quadro fessurativo/rotazionale che della risposta ai microsismi e/o sismi che dovessero occorrere (specie alla luce dei recenti eventi sismici), consentendo, se necessario, di intervenire con la massima tempestività;

**CONSIDERATO** che i dati provenienti da tutti i trasduttori, sia microclimatici che strutturali, saranno inviati attraverso un Router 4G, su rete internet alla piattaforma web OLINDA utilizzata presso l'Istituto Superiore Conservazione e Restauro, Istituto deputato all'analisi dei dati;

**CONSIDERATA** la natura di alta specializzazione che richiede tale intervento;

**ACCERTATA** la disponibilità finanziaria sul Capitolo 2.1.2.004 del bilancio A.F. 2018;

**VISTO** il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89";

**VISTO** il D.M. 27 novembre 2014 recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero";

**VISTO** il D.M. 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali" e ss.mm;

**VISTO** il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

**VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE e 2014/24/CE" ed in particolare l'art. 58 del d. lgs. 50/16 sugli acquisti con procedure telematiche;

**VISTO** il Decreto del Segretario Generale del Mibact 4 dicembre 2002 recante "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia";

**VISTO** il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle Soprintendenze dotate di autonomia gestionale;



*Ministero per i Beni e delle Attività Culturali*  
Galleria Borghese

**VISTO** il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, *Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;*

**DATO ATTO** che la ditta individuata, in riferimento alla Legge n.136/2010 e s.m.i., sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 di detta legge;

Tutto ciò premesso, visto e considerato

**DETERMINA**

- di procedere mediante rdo su mepa all'adeguamento tecnologico e funzionale dell'impianto di monitoraggio microclimatico esistente nella Galleria Borghese e implementazione delle misure strutturali, sia statiche che dinamiche, in relazione ai recenti eventi sismici; con fornitura e posa in opera, lavori e servizi;
- di fissare l'importo a base d'asta pari ad € 107.000,00 (eurocentosettemilavirgolazerozerocentesimi) oltre iva al 22%;
- di nominare come responsabile unico del procedimento, ex art. 31 del d. lgs. 50/16 e s.m.i., la dott.ssa Marina Minozzi.

IL DIRETTORE  
(Dott.ssa Anna Coliva)